



ประกาศ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ที่ 091/2569

เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง

หอการค้าไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุดเนื่องจากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ดังรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาตามแนบท้ายนี้

1. เป็นนิติบุคคล ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศ หรือมีความรู้ความชำนาญและมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นข้อเสนอ
2. เครื่องปรับอากาศต้องมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน (เบอร์ 5)
3. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
4. ไม่ประกอบธุรกิจที่มีความเสี่ยง ที่เป็สาเหตุของความเสียต่อสาธารณะ
5. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
6. ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ของการประกอบกิจการ (ที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน) นับถึงวันที่ยื่นขอเสนองาน
7. ราคาที่เสนอประกวดราคาให้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และผู้รับดำเนินการจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
8. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าไทย เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ส่วนงานจัดซื้อจัดจ้าง โทร 02-018-6888 ต่อ 3350,3360 ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaichamber.org

กำหนดยื่นซองประกวดราคาภายในวันที่ 25 กันยายน 2569 เวลา 08.30-16.30 น. ณ สถานที่ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2569

(นายวัชชัย เศรษฐจินดา)

กรรมการเลขาธิการ



หอการค้าไทย
THE THAI CHAMBER OF COMMERCE
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
BOARD OF TRADE OF THAILAND



ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

**การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด
ปีงบประมาณ 2569**

1. ความเป็นมา

หอการค้าไทยมีความประสงค์ที่จะจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศที่ชำรุด ปีงบประมาณ 2569 โดยเครื่องปรับอากาศเครื่องใหม่นั้นจะต้องมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน (เบอร์ 5) จำนวน 5 เครื่อง

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่ชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้
- 2.2 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีและปลอดภัยต่อสุขภาพของบุคลากร
- 2.3 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สินและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสำนักงาน
- 2.4 เพื่อประหยัดงบประมาณในด้านค่าไฟฟ้าและค่าบำรุงรักษาในระยะยาว

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 เป็นนิติบุคคล
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นนิติบุคคลบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นนิติบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ หอการค้าไทย ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาค้างนี้
- 3.8 เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างทำงานในลักษณะเดียวกับที่ได้ประกวดราคาในครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4. จำนวนและรายละเอียดเครื่องปรับอากาศ (จำนวน 5 เครื่อง)

- 4.1 ขนาด 18,000 บีทียู (แบบแขวน : CEILING SUSPENDED TYPE) จำนวน 1 เครื่อง
- 4.2 ขนาด 36,000 บีทียู (แบบแขวน : CEILING SUSPENDED TYPE) จำนวน 4 เครื่อง

5. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะเครื่องปรับอากาศ

5.1 คุณสมบัติทั่วไปเครื่องปรับอากาศ

- 5.1.1 เครื่องปรับอากาศ วัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบทั้งหมดที่นำมาติดตั้ง ต้องเป็นของใหม่ทั้งหมด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน พร้อมทั้งทำการทดสอบการทำงานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้สมบูรณ์
- 5.1.2 เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5
- 5.1.3 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งหมด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- 5.1.4 เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดทำความเย็น 18,000 ถึง 36,000 บีทียู/ชั่วโมง ใช้ได้ทั้งระบบไฟฟ้า 220V /1Ph /50Hz หรือ 380V/3Ph/50Hz
- 5.1.5 มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- 5.1.6 เครื่องปรับอากาศต้องการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER)
- 5.1.7 เครื่องปรับอากาศต้องเป็นรุ่นใหม่ ระบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER)

5.2 คุณสมบัติเฉพาะเครื่องปรับอากาศ

- 5.2.1 ขนาด 18,000 บีทียู / รุ่น F18000FDE50YA-W1-WL CEILING SUSPENDED TYPE
MITSUBISHI F18000FDE50YA-W1-WL CEILING SUSPENDED TYPE, INVERTER
18093 Btu/h, 220V, R32
- 5.2.2 ขนาด 36,000 บีทียู / รุ่น F36000FDE100YA-W1-WL CEILING SUSPENDED TYPE
MITSUBISHI F36000FDE100YA-W1-WL CEILING SUSPENDED TYPE, INVERTER
36621 Btu/h, 220V, R32

6. การดำเนินงานรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

6.1 งานรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเครื่องเก่า จำนวน 5 เครื่อง

- 6.1.1 ผู้ขายจะต้องทำการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเก่าทั้งหมดให้ไปเก็บสถานที่ที่ผู้ซื้อกำหนด พร้อมกับใช้วัสดุผ้าพลาสติกคลุมเครื่องปรับอากาศเก่าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

- 6.1.2 หลังจากการรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเก่าแล้ว ผู้ขายต้องซ่อมแซมพื้นผิวอาคารส่วนที่รื้อถอนเดิมให้อยู่ในสภาพเดิมเป็นปกติ
- 6.1.3 ก่อนเข้ามาติดตั้งผู้ขายต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
- 6.1.4 ในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานต้องมีผ้า ผ้าใบ หรือผ้าพลาสติกปกคลุมอุปกรณ์ในสำนักงาน เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย
- 6.1.5 หลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบ จะต้องมีการแสดงผลการทดสอบและทดสอบการทำงานอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
- 6.1.6 ผู้ขายต้องจัดทำป้ายแสดงวันที่หมดสัญญารับประกันเครื่อง เริ่มนับตั้งแต่วันตรวจรับพัสดุและส่งมอบ

6.2 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง

- 6.2.1 ฝ้าอาคารสถานที่ จำนวน 1 เครื่อง
(ขนาด 18,000 บีทียู : แบบแขวนผนัง (CEILING SUSPENDED TYPE))
- 6.2.2 ฝ้าส่งเสริมธุรกิจเกษตรและอาหาร จำนวน 1 เครื่อง
(ขนาด 36,000 บีทียู : แบบแขวนผนัง (CEILING SUSPENDED TYPE))
- 6.2.3 ฝ้ายุทธศาสตร์และเศรษฐกิจภูมิภาค จำนวน 1 เครื่อง
(ขนาด 36,000 บีทียู : แบบแขวนผนัง (CEILING SUSPENDED TYPE))
- 6.2.4 ห้องประชุม 3021 อาคารบรรเจิดฯ จำนวน 2 เครื่อง
(ขนาด 36,000 บีทียู : แบบแขวนผนัง (CEILING SUSPENDED TYPE))

7. การรับประกัน

- 7.1 ผู้ขายต้องติดตั้งทดลองเดินเครื่องให้เรียบร้อยก่อนและรับประกันระบบปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
- 7.2 รับประกันคอมเพรสเซอร์อย่างน้อย 2 ปี นับจากวันที่ส่งมอบ
- 7.3 ในระหว่างการรับประกันผู้ขายต้องให้บริการบำรุงรักษา ตรวจสอบเช็ค ระบบน้ำยา ระบบไฟฟ้าและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผ่นฟิลเตอร์ ถาดน้ำทิ้ง คอลย์ร้อนและคอลย์เย็น ภายใน 6 เดือน หากพบว่าอุปกรณ์ใดชำรุด เสียหายเกิดจากการใช้งานตามปกติ จะต้องเปลี่ยนให้ใหม่เพื่อให้ใช้การได้ดีตามเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

8. งบประมาณ

กรอบวงเงินงบประมาณ 250,000 บาท

9. เงื่อนไขการชำระเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน 1 งวด ภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่ได้ตรวจรับพัสดุที่ได้ซื้อหรือจ้างครบถ้วนถูกต้องแล้ว

10. การรับผิดชอบในการดำเนินงาน

ผู้ขายจะต้องดำเนินงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความถูกต้องตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องรับผิดชอบในการขนย้ายวัสดุเอง และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารหรือวัตถุสิ่งของ และอุปกรณ์ของหอการค้าไทยแต่อย่างใด

สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายอาคารสถานที่ หอการค้าไทย (คุณอรรถพล แท่นทอง)

เลขที่ 150 ถนนราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 02-018-6888 ต่อ 7110,7120,7130 E-mail: attapon.ta@thaichamber.org